



- Kontroll (forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Blücher Metal A/S, Pugdalsvej 1, DK- 7480 Vildbjerg, Danmark.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:

Golvbrunn är invändigt märkt med :

BLÜCHER

Emballage märks med:

Typbeteckning

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Typgodkännandets nummer

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

BLÜCHER Drain Multi 50S



SP SITAC 1002

SC0778-10

nr/datum

DTI

- Bedömningsunderlag** Rapport 405312-1 från DTI.
Ritningsunderlag daterat av SP SITAC 2011-03-22.
- Kommentarer** Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt standard SS-EN 1253-1:2003 med undantag av flödeskapacitet som inte uppfyller kravet för flödeskapacitet på 0,8 l/s för golvbrunnar med utlopp i DN 50.
- Vid anslutning ska tätskiktets vidhäftningsförmåga mot rostfritt stål vara verifierad.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2016-04-06.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green


Marcus Tillman

