

# Typgodkännandebevis

SC0778-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Golvbrunn, Blücher Drain Multi 50S ROT

### Innehavare

BLÜCHER Metal A/S, Pugdalsvej 1, 7480 Vildbjerg, Danmark.

Organisationsnr: 49260016.

Tel: +45 99 92 08 00, fax: +45 97 13 33 50.

Hemsida: [www.blucher.dk](http://www.blucher.dk) e-post: [mail@blucher.dk](mailto:mail@blucher.dk)

### Produkt

BLÜCHER Drain Multi 50S ROT golvbrunn tillverkas av rostfritt stål (EN 1.4301 / EN1.4404) och har sidoutlopp i dimension DN50. Vid installation med plastmatta används montageset med RSK nr. 712 01 82. Vid installation med klinker och tätskikt används montageset med RSK nr. 712 20 46. Vattenlåset är urtagbart för rengöring. Galler för brunnar som monteras tillsammans med plastmatta har diameter 155 mm med eller utan slits för badkarsavlopp (dy 32 mm). Galler för brunnar avsedda för montering med klinker är kvadratiska (200 × 200 mm) med eller utan slits för badkarsavlopp (dy 32 mm). Golvbrunnens flödeskapacitet är 0,69 l/s.

### Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och montering i betongbjälklag med golvbeläggning av klinker eller plastmatta.

### Handelsnamn

Blücher Drain Multi 50S ROT.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning BLÜCHER Drain Multi 50S, daterad 2010-12-28.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 12. Kontrollorgan: Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Blücher Metal A/S, Pugdalsvej 1, DK-7480 Vibbjerg, Danmark.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens handelsnamn  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsdatum  
Kontrollorgan

**BLÜCHER**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**BLÜCHER Drain Multi 50S ROT**  
**SC0778-10**  
**datum**  
**DTI**

Golvbrunnar märks invändigt med BLÜCHER.

### Bedömningsunderlag

Rapport 405312-1 från Dansk Teknologiskt Institut.

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med golvbrunn.

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt standard SS-EN 1253-1 med undantag av flödeskapacitet som inte uppfyller kravet för flödeskapacitet på 0,8 l/s för golvbrunnar med utlopp i DN 50.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-04-07.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-04-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman