

Typgodkännandebevis

0403/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Blücher Domestic golvbrunnar modellserier 205 och 207 samt WaterLine 3 K Design

Innehavare

BLÜCHER SWEDEN AB, Box 965, 391 29 Kalmar.

Organisationsnummer: 5562075464.

Tel: 0480-44 47 00, fax: 0480-44 47 09.

E-post: me@blucher.se hemsida: www.blucher.se

Produkt

Blücher Domestic golvbrunnar modellserier 205 och 207 samt WaterLine 3 K Design.

Golvbrunnar tillverkade i rostfritt stål eller syrafast rostfritt stål och levereras med bottenutlopp (B) eller sidoutlopp (S). Vidare är modellerna med (I) försedda med sidoinlopp för anslutning av 32 eller 40 mm:s avloppsrör, (L) är försedda med fast överdel medan övriga är försedda med justerbar överdel. WaterLine 3K Design är trekantiga överdelar med sil för golvbrunnar av modell 207-75S och 207-75B.

Som tillbehör finns spygatter för betong- och klinkergolv utan tätskikt, en duschbrunn utan vattenlås avsedd att kopplas till sidoinloppet på brunnarna. Spygatten skall monteras i samma rum som brunnarna för att den skall vara godkänd, se kommentarer.

Blücher Domestic modellserie 205 har sido- eller bottenutlopp med DN 50, 75 och 110.

Blücher Domestic modellserie 207 har sido- eller bottenutlopp med DN 50, 75 och 110.

Blücher Domestic spygatter har bottenutlopp med DN 32, 40, 50 och 75.

Blücher WaterLine 3K Design har sido- eller bottenutlopp med DN 75.

Sil Square/Circle har belastningsklass K3.

Avsedd användning

Golvbrunnar avsedda för avledning av spillvatten och montering i betongbjälklag med klinkergolv. Modellserie 205 är spygatter och är avsedda för installation utan tätskikt. Modellserie 207 och 3K Design är avsedda för flytande tätskikt.

Handelsnamn

Blücher Domestic, modellserie 205: 205-75S, 205-75SI, 205-50S, 205-75B, 205-110B, 205-75BI, 205-110BI, 205-75BL och 205-110BL.

Blücher Domestic, modellserie 207: 207-75S, 207-75SI, 207-50S, 207-50B, 207-75B, 207-110B, 207-75BI, 207-110BI, 207-75BL och 207-110BL.

Blücher WaterLine 3K Design: 207-75S och 207-75B.

Blücher Domestic spygatter typnr: 140.300.032, 140.300.040, 140.300.050 och 140.300.075.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten
Utformning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Drain Square (utan tätskikt), ver. 762111.
Monteringsanvisning Drain Square (med flytande tätskikt), ver. 762351.
Monteringsanvisning Domestic WaterLine, ver. 762634.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-10-17 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 13. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Blücher Metall A/S, Blüchersvej 3 DK-7480 Vildbjerg, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik föras med märkning.
Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Märkning på produkt:

Innehavare

BLÜCHER

Märkning på emballage:

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

T
SP Certifiering 1002
Se under punkten handelsnamn
0403/02
nr/datum
DTI



Bedömningsunderlag

Rapporter med nummer 247284-1, 270-8-0005-51, 270-1-0734D-50, 270-0-0141 och 6400-34551 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunnar.

Obs! duschbrunnar "spygatter" med anslutningsrör kan ge upphov till dålig lukt p.g.a. avlagringar i brunn och rör.

Golvbrunnarna är provade och uppfyller krav i enlighet med SS-EN 1253-1 med undantag av limflänsbredd. Limflänsar är bredare än 30 mm och täthet är verifierad mot tätskikt.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-03-18.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-01-19.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman